

AIR CONDITIONER LOG SHEET (CLEANING MAINTENANCE)

Tanggal :
Lokasi RF :
Merk :
Model/PK :
No. AC :
Sheet : 01/03

No.	Checklist Item	Hasil Pengukuran		Nameplate		Keterangan
		Nilai	UoM	Nilai	UoM	
1	KOMPRESSOR					
1.1	Tekanan suction (low pressure)		Psi		Psi	
1.2	Tekanan discharge (high pressure)		Psi		Psi	
1.3	Arus listrik					
1.3.1	Arus R		Ampere		Ampere	
1.3.2	Arus S		Ampere		Ampere	
1.3.3	Arus T		Ampere		Ampere	
1.4	Tegangan listrik					
1.4.1	Tegangan R - S		Volt		Volt	
1.4.2	Tegangan S - T		Volt		Volt	
1.4.3	Tegangan R - T		Volt		Volt	
1.4.4	Tegangan R - N		Volt		Volt	
1.5	Level oli		OK/NOT OK			OK: level sesuai NOT OK: kurang/berlebih
1.6	Kondisi koneksi elektrik (kekencangan & kebersihan)		OK/NOT OK			OK: semua koneksi kabel kencang, tidak ada yang rusak NOT OK: kondisi koneksi kabel longgar, rusak
		Hasil Pengecekan				
		Sebelum Cleaning		Sesudah Cleaning		
2	KONDENSOR					
2.1	Pengecekan pipa kondensor		OK/NOT OK		OK/NOT OK	OK: tidak ada kebocoran NOT OK: ada kebocoran
2.2	Pengecekan kondisi fan outdoor		OK/NOT OK		OK/NOT OK	OK: berfungsi normal, NOT OK: tidak berfungsi/rusak
2.3	Pengecekan kondisi fin/sirip		OK/NOT OK		OK/NOT OK	OK: bersih, sirip tidak rusak NOT OK: kotor, sirip rusak
2.4	Temperature ambient/sekitar		°C			
3	EVAPORATOR					
3.1	Pengecekan pipa evaporator		OK/NOT OK		OK/NOT OK	OK: tidak ada kebocoran NOT OK: ada kebocoran
3.2	Pengecekan kondisi fan indoor		OK/NOT OK		OK/NOT OK	OK: berfungsi normal, NOT OK: tidak berfungsi/rusak
3.3	Pengecekan kondisi fin/sirip		OK/NOT OK		OK/NOT OK	OK: bersih, sirip tidak rusak NOT OK: kotor, sirip rusak
3.4	Pengecekan kondisi filter udara		OK/NOT OK		OK/NOT OK	OK: filter bersih, tidak rusak NOT OK: filter kotor, rusak
3.5	Pengecekan kondisi/fungsi swing		OK/NOT OK		OK/NOT OK	OK: swing normal NOT OK: swing abnormal/rusak

3.6	Pengecekan kondisi pompa & pipa drainase		OK/NOT OK		OK/NOT OK	OK: pompa dan saluran berfungsi normal NOT OK: pompa dan saluran rusak/tersumbat
3.7	Pengecekan kondisi/fungsi remote control		OK/NOT OK		OK/NOT OK	OK: berfungsi normal NOT OK: rusak
3.8	Temperature indoor (setting 18°C diremote)		°C		°C	
4	FILTER DRIER					
4.1	Tanggal pemasangan/penggantian					
4.2	Pengecekan kondisi filter drier		OK/NOT OK		OK/NOT OK	OK: kondisi normal, belum kadaluarsa NOT OK: kondisi rusak/tersumbat/kadaluarsa
4.2	Pengecekan sight glass		OK/NOT OK		OK/NOT OK	OK: kondisi normal, clear NOT OK: kondisi rusak, buram

Waktu kedatangan :
Waktu selesai :
Catatan :

....., ____/____/____

Dikerjakan oleh,

Diketahui oleh,
Richeese Factory

(_____)

(_____)

**AIR CONDITIONER LOG SHEET
(CLEANING MAINTENANCE)**

Tanggal :
Lokasi RF :
Merk :
Model/PK :
No. AC :
Sheet : 02/03

CATATAN HASIL PENGECEKAN LAPANGAN/REKOMENDASI PERBAIKAN

No.	Nama Komponen	Deskripsi Kerusakan	Rekomendasi Perbaikan

....., ____/____/____

Dikerjakan oleh,

Diketahui oleh,
Richeese Factory

(_____)

(_____)

**AIR CONDITIONER LOG SHEET
(CLEANING MAINTENANCE)**

Tanggal :
Lokasi RF :
Merk :
Model/PK :
No. AC :
Sheet : 03/03

DOKUMENTASI PEKERJAAN CLEANING MAINTENANCE

No.	Uraian Pengecekan	Dokumentasi

....., ____/____/____

Dikerjakan oleh,

Diketahui oleh,
Richeese Factory

(_____)

(_____)